

In tabel 11 is te zien dat deze trappen verschillen in de (met de kleur ■ aangegeven) afmetingseisen aan de op- en aantreden en de minimale vrije hoogte boven de trap. De traphelling is bij woonfuncties flauwer, tenzij deze trap alleen bedoeld is voor het ontvluchten van een woonfunctie.

tabel 11 Afmetingen van een vaste trap

Onderdeel	nieuwbouw		trap alleen voor vluchten	bestaande bouw
	reguliere trap woonfunctie	andere functie		
minimum breedte trap	0,8 m	0,8 m	0,8 m	0,7 m
minimum vrije hoogte boven trap	2,3 m	2,1 m	2,1 m	1,9 m
minimum aantrede t.p.v. de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van trede	0,22 m	0,185 m	0,185 m	0,13 m
maximum hoogte van optrede	0,188 m	0,21 m	0,21 m	0,22 m
minimum breedte van tredevlak, gemeten loodrecht op voorkant van dat vlak	0,05 m	0,05 m	0,05 m	-
minimum breedte van tredevlak t.p.v. klimlijn, gemeten loodrecht op voorkant vlak	0,23 m	0,23 m	0,23 m	-
minimum afstand van klimlijn tot zijkanten trap	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,2 m

Zie: **voorbeeld 22** (blz 290) en **voorbeeld 23**